



ISO 9001:2008



ISO 9001:2008

Technický list

Revizní dvířka s požární odolnosti: EI30DP1

dle seznamu níže

Popis výrobku:

Revizní dvířka čtvercového nebo obdélníkového tvaru jsou určena pro požární uzávěr s použitými protipožárními deskami (GKF, GKFi). Skládají se z pevného hliníkového rámu a výklopných hliníkových dvířek, osazené protipožární deskou 2x12,5mm. Mezi pohyblivým dílem dvířek a pevným rámem je viditelná mezera cca 3mm, vyplněná požární páskou Promasel. Možnost provedení pod obklad s viditelnou mezerou mezi rámečky 3mm.

Rozsah použitelnosti:

Revizní dvířka jsou určena pro snadné kontroly rozvodů a instalací uvnitř konstrukcí suché výstavby v podhledech a příčkách.

Použitý materiál:

Vnější a vnitřní rám je svařen z hliníkového profilu tvaru L o rozměrech 40x30x4mm pro tloušťku 25mm. Vnitřní rám je dále připevněn k vnějšímu pomocí nýtů a tvoří nerozebíratelný celek, možnost provedení odnímatelného vnitřního rámu s použitím zajišťovacích plechů umístěných na spodních stranách venkovního i vnitřního rámu proti vypadnutí či samovolnému otevření. Pro uzavírání je použit kličkový (čtyřhran) zámek. Vnitřní rám je osazen deskou typu GKF (GKFi) v tloušťce 2x12,5mm, případně jinou sádkartonovou deskou odpovídající stejné požární odolnosti.

U dvířek určených pro obklad je pant odsazen dále od kraje, než je u klasických dvířek. Vzdálenost pantu od kraje je závislá na tloušťce obkladu s lepidlem.

Tabulka základních rozměrů / výroba i nestandardních rozměrů - do 36dm²

Rozměry v mm			Váha
A	B	C	kg
200	200	25	2,3
300	300	25	3,4
400	400	25	4,5
500	500	25	5,7
600	600	25	6,8

Poznámka:

- u větších rozměru dvířek určených do stropu jsou navíc montovány řetízky